

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

№ 304 от 11.03.2014

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Фрунзенского района города Ярославля, Ярославская область, г. Ярославль, Московский пр-кт, д.155; филиал-1 МОУ ДОД ДДТ Фрунзенского района, Ярославская область, г.Ярославль, Московский пр-кт, д.157
акта № 254 от 07.03.2014;

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Доме детского творчества Фрунзенского района города Ярославля (МОУ ДОД ДДТ Фрунзенского района) по адресу: 150048, Ярославская область, г. Ярославль, Московский пр-кт, д.155, выявлены нарушения обязательных требований

1). СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования" пункта 3.10. (Поверхности стен и полов должны быть гладкими, позволяющими проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке). На момент проведения проверки в помещениях филиала № 1 по адресу г. Ярославль, Московский проспект, д. 157, имеет место дефект покрытия стен и потолка в связи с протечкой кровли в холле около туалетов, в помещении № 5 изостудии "Радужка" под световым фонарем, в помещении № 6 изостудии "Радужка" около вентиляционной шахты. Что является также нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" пункта 4.28. (Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств), применяемых согласно п. 3.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования" (При организации деятельности гуманитарного профиля (исторического, краеведческого, географического, литературного, страноведения и др.) следует дополнительно руководствоваться санитарными правилами для общеобразовательных учреждений). СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования»

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3 ст.9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

в **Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей ДOME детского творчества Фрунзенского района города Ярославля** по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Московский пр-кт, д.155, филиал-1 МОУ ДОД ДДТ Фрунзенского района по адресу Ярославская область, г.Ярославль, Московский пр-кт, д.157

1). Провести мероприятия по ликвидации условий протечки потолка с последующим проведением ремонтных работ, обеспечивающих отделку поверхностей стен и потолка материалами, позволяющими проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованию СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования" пункта 3.10. и "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" пункта 4.28. СанПиН 2.4.4.1251-03

Установленный срок 01.09.2014.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **директора Дудочкина Сергея Николаевича**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

срок 01.09.2014.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Хрящева Наталья Эдуардовна

Главный государственный санитарный врач по Ярославской области

Ленюк Сергей Анатольевич

Предписание получил 20.03.14

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)



Дудочкин С.И.